

- PS - Zachód *)
- PS - Wschód
- PS - Północ
- PS - Południe

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ DLA MIKROINSTALACJI

Nazwa Wytwórcy:	
Adres Wytwórcy:	
Nazwa obiektu:	
Adres obiektu:	

1. Granica własności i eksploatacji

Granicę własności i eksploatacji stanowią zaciski przyłączeniowe: *)

- w złączu kablowym,
- w złączu pomiarowym,
- w rozdzielni 0,4kV stacji transformatorowej,
- na linii napowietrznej,
- na konstrukcji wsporczej przyłącza napowietrznego

na wyjściu przewodów WLZ w kierunku instalacji wytwórczej.

2. Praca mikroinstalacji

- Przewiduje się dwa układy stabilnej współpracy mikroinstalacji **Wytwórcy** z siecią 0,4kV innogy Stoen Operator Sp. z o.o.:
 - praca synchroniczna mikroinstalacji **Wytwórcy** z siecią 0,4kV innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 - zasilanie **Wytwórcy** z sieci 0,4kV innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy niepracujących i odłączonych urządzeniach **Wytwórcy** wytwarzających energię elektryczną
- **Wytwórca** jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji dotyczących mocy generowanej do innogy Stoen Operator Sp. z o.o..

3. Czynności łączeniowe

- W przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zabrania się podawania napięcia zwrotnego. W tym celu w miejscu podłączenia

Załączniki

Schemat zasilania – zgodnie z uzgodnieniem nr []

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Wytwórca

źródła musi być zainstalowane odpowiednie urządzenie zabezpieczające.

- W części instalacji 0,4kV **Wytwórcy** osoby upoważnione **Wytwórcy** mogą wykonywać przełączenia na jego urządzeniach.
- Zezwala się na podawanie energii elektrycznej w kierunku sieci zasilającej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. tylko w przypadku spełnienia warunków pracy synchronicznej mikroinstalacji **Wytwórcy** z siecią 0,4kV innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- O zakłóceniach powstałych w urządzeniach elektrycznych **Wytwórcy**, które mogły mieć wpływ na pracę urządzeń innogy Stoen Operator Sp. z o.o., należy bezzwłocznie powiadomić innogy Stoen Operator Sp. z o.o. pod nr Infolinii **22 821 31 31**
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, tj. zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub znacznych strat materialnych, należy bezwarunkowo odłączyć urządzenia **Wytwórcy** z obowiązkiem bezzwłocznego powiadomienia innogy Stoen Operator Sp. z o.o. pod nr Infolinii **22 821 31 31**

4. Planowane wyłączenia

Wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb **Wytwórcy** w części innogy Stoen Operator Sp. z o.o., powinno być uzgodnione i potwierdzone pisemnie (np. fax, e-mail) na 5 dni przed planowanym wyłączeniem.

*) zaznaczyć właściwe